

Số: 708 /NT-PCCC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2024

Về việc nghiệm thu về PCCC

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phước Kiển.

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 294/TD-PCCC ngày 04/4/2024; số 649/TD-PCCC ngày 23/7/2024 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy ngày 28/11/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phước Kiển.

Người đại diện là ông/bà: Lee Keck Meng - Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Căn cứ biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu ngày 03/12/2024 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của công trình Hạ tầng kỹ thuật của dự án Khu nhà ở thấp tầng – Phân khu số 17 với các nội dung sau:

Địa điểm xây dựng: Phân khu số 17, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phước Kiển.

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Lê; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tân Quảng Hưng.

Quy mô công trình: 04 trụ nổi.

Nội dung được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy:

- Giao thông cho xe chữa cháy;
- Trụ nước chữa cháy ngoài nhà (trụ nổi).

Các yêu cầu kèm theo:

1. Thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan.

2. Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo đúng chức năng trong suốt quá trình sử dụng. / *Ước*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Cảnh sát PCCC&CNCH-BCA;
- Công an huyện Nhà Bè;
- Lưu: VT, Đ2. *Vưu*

TRƯỞNG PHÒNG



Đại tá Huỳnh Quang Tâm